



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области
432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса 121, тел. 41-03-80, факс 44-17-39
тел. доверия 8(8422) 39-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ульяновской области 432071, г. Ульяновск, К. Маркса 121, тел/факс 42-64-06, WWW.ugpn.ru,

Е-mail: ugpnuln@mail.ru.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Дмитровграду,
Мелекесскому и Новомалыклинскому районам Ульяновской области
433510 Ульяновская область г. Дмитровград ул. Масленникова -89 телефон: 8(8422) 49-98-69,
8(8422) 49-98-75 ond.dimitrovgrad@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ N 73-1-2022/0021пр / 3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание
1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Директору МБОУ «Средняя школа №2 р.п. Новая Майна МО «Мелекесский район Ульяновской области»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнения решения Главного государственного инспектора г. Дмитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области по пожарному надзору Мещерякова Владимира Владимировича от «01» февраля 2022 г., 10 час. 00 мин. N 73-1-2022/0021пр в период с «14» февраля 2022 г. по «28» февраля 2021 г. государственным инспектором г. Дмитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского района Ульяновской области по пожарному надзору старшим лейтенантом вн. службы Семерий Тимуром Александровичем проведена плановая проверка в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБОУ «СШ №2 р.п. Новая Майна МО «Мелекесский район Ульяновской области» Сулягина Марина Александровна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Здание школы				
1.	Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение	п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарно-	01.09.2022г	

	<p>класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. Не предоставлен расчет категории на помещение мастерской. Обозначение не выполнено.</p>	<p>го режима в Российской Федерации" далее (ППР в РФ).</p>		
2.	<p>Дверное полотно выхода на кровлю со второго этажа с неустановленным пределом огнестойкости, требуемый предел огнестойкости должен составлять не менее EI 30. На дверное полотно не предоставлен сертификат пожарной безопасности.</p>	<p>Ст. 87, 88, ч. 11, ч. 13 таб. 21, 23, 24 № 123-ФЗ,</p>	01.09.2022г	
3.	<p>Люк выхода на кровлю с третьего этажа с неустановленным пределом огнестойкости, требуемый предел огнестойкости должен составлять не менее EI 30. На дверное полотно не предоставлен сертификат пожарной безопасности.</p>	<p>Ст. 87, 88, ч. 11, ч. 13 таб. 21, 23, 24 № 123-ФЗ,</p>	01.09.2022г	
4.	<p>Не обеспечивается ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком)</p>	<p>п. 54 ППР в РФ</p>	01.09.2022г	
Здание гаража				
5.	<p>Руководитель организации не обеспечил требуемый предел огнестойкости перекрытий. Требуемый предел огнестойкости REI 45.</p>	<p>ч. 2 ст. 87, ч. 2 ст. 88, таб. 21, 23 № 123-ФЗ,</p>	01.09.2022г	
6.	<p>Не предоставлена документация на огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли гаража.</p>	<p>п. 13 ППР в РФ</p>	01.09.2022г	
7.	<p>Дверное полотно, разделяющее помещения гаража, в котором</p>	<p>Ст. 87, ч. 1 ч. 3 ч. 13 ст. 88 таб. 24 № 123-ФЗ</p>	01.09.2022г	

	фактически расположен автобус и помещение гаража в котором фактически допускается хранение сгораемых материалов с неустановленным пределом огнестойкости, требуемый предел огнестойкости должен составлять не менее EI 30. На дверное полотно не предоставлен сертификат пожарной безопасности.			
8.	Дверное полотно, разделяющее помещения гаража, в котором фактически допускается хранение сгораемых материалов и помещение гаража в которое фактически не обеспечен доступ с неустановленным пределом огнестойкости, требуемый предел огнестойкости должен составлять не менее EI 30. На дверное полотно не предоставлен сертификат пожарной безопасности.	Ст. 87, ч. 1 ч. 3 ч. 13 ст. 88 таб. 24 № 123-ФЗ	01.09.2022г	
9.	Не обеспечивается ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком)	п. 54 ППР в РФ	01.09.2022г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «Средняя школа №2

р.п. Новая Майна МО «Мелекесский район
Ульяновской области»

Сутягина М. А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор г. Димитровграда, Мелекесского и

Новомалыклинского района Ульяновской области

по пожарному надзору старший лейтенант вн. службы

Семерий Т.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

✓ 25.02.2022

(дата, подпись)



25.02.2022

(дата, подпись)